

Referenzanlagendatenblatt

Projekt: KKW Haringbach
 Standort: 8612 Tragöß
 Inbetriebnahme: 2014



Angaben zur Turbine:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Turbinentyp: | Pelton-turbine |
| Nettofallhöhe: | 73 m |
| Ausbauwassermenge: | 71 L/s |
| Drehzahl: | 1020 U/min |
| Düsenanzahl: | 2 |
| Mechanische Turbinenleistung: | 42kW |
| Elektrische Ausbauleistung: | 38kW |

Angaben zum Asynchrongenerator:

| | |
|---------------|-----------|
| Hersteller: | VEM |
| Type: | GE1R280S6 |
| Nennleistung: | 45 kW |
| Nennspannung: | 400 V |
| Nennstrom: | 75,5 A |

ErneuEner plus GmbH – <http://www.erneuener-plus.at>

A-6822 Satteins, Sonnenstrasse 8, Tel.: +43 (0)5524 54190, Fax.: +43 810 9554 196804, e-mail: office@erneuener-plus.at
 FN 341637h, Firmengericht: Landesgericht Feldkirch, UID: ATU65485067

Bankverbindung: Hypo Rankweil, BLZ 58000, Kto-Nr.: 12491036018, IBAN: AT245800012491036018, BIC/Swiftcode: HYPVAT2B